

---

*GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEI  
GRUPPI DI RIDUZIONE FINALE/INDUSTRIALI E CABINE RE.MI.*

---

**CIG 9079541243**

## **ALLEGATO TECNICO**

SPECIFICHE TECNICHE IMPIANTI OGGETTO DI MANUTENZIONE:

- impianti di ricezione, prima riduzione e misura del gas naturale (Re.Mi.),
- impianti di riduzione della pressione del gas funzionanti con pressione a monte  $\leq$  5 bar, impianti di II° salto

F.to Progettista, supporto al RUP e Direttore esecutivo del contratto

ING. C. G. TODARO

F.to Responsabile del Procedimento

ING. G. SAITTA

## Elenco Impianti di ricezione e prima riduzione del gas naturale: ( TOT. N. 4 )

**CABINA 1° SALTO**

Punto di riconsegna

34945401

Ubicazione Impianto

**Via Cristoforo Colombo 150 Int.  
Azienda**
**Pressioni**

P. monte

12

bar

P. valle

3-4

bar

**Data**

Valv. Intercettazione generale

**Portata nominale - Q nom**

10.000-12.000

Stmc/h

**1^ LINEA**

APPARATO	MARCA	MODELLO	MATRICOLA	ANNO
REGOLATORE DN 3"	FIorentini	REFLUX819	7838	1986
MONITOR DN 3"	FIorentini	REFLUX819	1866	1986
BLOCCO				
FILTRO	FIorentini	HFA2.5TRC	6003 - VI 10940/86	1986
SCAMBIATORE				
ALIMENTATORE				
VALV. INGRESSO	FIorentini	SPLIT BODI	5X4	
VALV. USCITA	FIorentini	SPLIT BODI	6X4	
VALV. ACCELERATRICE	FIorentini	M/A	1103	1986
VALV. DI SFIATO	FIorentini	PV/5782	2461	1986
PILOTA VALV. DI SFIATO	FIorentini	P15	2494	1986
PILOTA REGOLATORE + PRERIDUTTORE	FIorentini	204A+R14A	5158	1986
PILOTA MONITOR + PRERIDUTTORE	FIorentini	204A+R14A	5157	1986

**2^ LINEA**

APPARATO	MARCA	MODELLO	MATRICOLA	ANNO
REGOLATORE DN 3"	FIorentini	REFLUX819	7837	1986
MONITOR DN 3"	FIorentini	REFLUX819	1865	1986
BLOCCO				
FILTRO	FIorentini	HFA 2,5TRC	6004- VI10941/86	1986
SCAMBIATORE				
ALIMENTATORE				
VALV. INGRESSO	FIorentini	SPLIT BODI	5X4	
VALV. USCITA	FIorentini	SPLIT BODI	6X4	
VALV. ACCELERATRICE	FIorentini	MA	1102	1986
VALV. DI SFIATO		PV/S 782	2461	1986
PILOTA REGOLATORE+ PRERIDUTTORE	FIorentini	204A+R14A	5156	1986
PILOTA MONITOR+ PRERIDUTTORE	FIorentini	204A+R14A	5155	1986

**CATENA DI MISURA**

APPARATO	MARCA	MODELLO	MATRICOLA	ANNO
CONVERTITORE	FIorentini	FLOWEB	14VO61	2014
MISURATORE	ISTROMET	G1600	64744	1998
MISURATORE	SIM BRUNT	G250	5312981	1986
ROSEMOUNT				
PT100				
DATALOGGER	FIorentini	EXPLORER PLUS (MID)	13L23837	2013

**-SI SEGNA LA PRESENZA DI:**

**1- BARILOTTO ODORIZZANTE A LAMBIMENTO;**

**2- SISTEMA DI UMIDIFICAZIONE DEL GAS AD INIEZIONE DI GLICOLE.**

**CABINA 1° SALTO**  
**Punto di riconsegna**

34945402

**Ubicazione Impianto**

**SAN GIORGIO-C.DA CARDINALE**  
**Strada Provinciale 54 (LIBRINO)**

**Pressioni**

P. monte

24 bar

P. valle

1,5-4 bar

Valv. Intercettazione generale

**Data**


**Portata nominale - Q nom**

4.000-8.000

Stmc/h

<b>1^ LINEA</b>				
APPARATO	MARCA	MODELLO	MATRICOLA	ANNO
REGOLATORE DN 3"	FIorentini	APERFLUX 851	A70659	1997
MONITOR DN 3"	FIorentini	PM819	B70963	1997
BLOCCO				
FILTRO	FIorentini	HFA 30TRC	MA7322/97	
SCAMBIATORE	FIorentini	KS1 4	201813765418	1997
ALIMENTATORE	FIorentini	R14A/S	30636	1997
VALV. INGRESSO 6"	FIorentini	SPLIT BODI	V70099	1997
VALV. USCITA 6"	FIorentini	SPLIT BODI	BV70292	1997
VALV. ACCELERATRICE	FIorentini	M/A	75269	1997
VALV. DI SFIATO				
PILOTA REGOLATORE + PRERIDUTTORE	FIorentini	302A+AR73	75263	1997
PILOTA MONITOR+ PRERIDUTTORE	FIorentini	204/A + R14/A	75267	1997

<b>2^ LINEA</b>				
APPARATO	MARCA	MODELLO	MATRICOLA	ANNO
REGOLATORE DN 3"	FIorentini	APERFLUX 851	A70660	1997
MONITOR DN 3"	FIorentini	PM819	B70964	1997
BLOCCO				
FILTRO	FIorentini	HFA 30TRL	MA7321	
SCAMBIATORE	FIorentini	KS1 4	201813765417	1997
ALIMENTATORE	FIorentini			
VALV. INGRESSO	FIorentini	SPLIT BODI RB	V70166	1997
VALV. USCITA	FIorentini	SPLIT BODI RB	V70293	1997
VALV. ACCELERATRICE	FIorentini	M/A	75270	1997
VALV. DI SFIATO	CARRARO	CS31/F/AF1X1 1/2	CS62569	
PILOTA REGOLATORE + PRERIDUTTORE	FIorentini	302A+AR73	75264	1997
PILOTA MONITOR+ PRERIDUTTORE	FIorentini	204A+R14	075268/075266	1997

**CIRCUITO ALIMENTAZIONE GAS CALDAIA**

<b>1^ LINEA</b>				
APPARATO	MARCA	MODELLO	MATRICOLA	ANNO
REGOLATORE	FIorentini	DIVAL 50 BP	38757	
MONITOR				
SFIORO	FIorentini	VSAM55 BP	J735442	1997
BLOCCO				

<b>CENTRALE TERMICA</b>				
APPARATO	MARCA	MODELLO	MATRICOLA	ANNO
CALDAIA	BONGIOVANNI CALDAIE SRL	EUROBONGAS 2/8 NE	041A43004	2013
CALDAIA	BONGIOVANNI CALDAIE SRL	EUROBONGAS 2/8 NE	041A43005	2013

<b>LINEA MISURA</b>				
APPARATO	MARCA	MODELLO	MATRICOLA	ANNO
MISURATORE	FIorentini	IM-RM G250	221000529	2021
MISURATORE	ELKROGAS	G250	80038956	1997
TRASDUTTORE DI PRESSIONE	ROSEMOUNT	3051CG4	7057256	1997
TERMORESISTENZA AL PLATINO	MASTER	PT100	97PT086	1997
CONVERTITORE	D&D Elettronica	IMP-FC2	DDE510000000505	2021
DATALOGGER	FIorentini	EXPLORER PLUS 3822508 (MID)	12L22673	2012

**-SI SEGNA LA PRESENZA DI:  
1- BARILOTTO ODORIZZANTE A LAMBIMENTO + SISTEMA AD INIEZIONE;**

CABINA 1° SALTO

STF KEMIM

Punto di riconsegna

50073301

Ubicazione Impianto

San Pietro Clarenza,  
STRADA PROVINCIALE 88

Pressioni

P. monte

12 bar

P. valle

1,5-2 bar

Data

Valv. Intercettazione generale

Portata nominale - Q nom

4.000

Stmc/h

1^ LINEA				
APPARATO	MARCA	MODELLO	MATRICOLA	ANNO
REGOLATORE DN50	STF KEMIM	TPR – M50	2174651	2008
MONITOR DN 50	STF KEMIM	TPR – M50	2174651	2008
BLOCCO				
FILTRO A CARTUCCIA IN LINEA	STF KEMIM	FCM-L2	08-0928-03	2008
SCAMBIATORE				
ALIMENTATORE				
VALV. INGRESSO 6"				
VALV. USCITA 6"				
VALV. ACCELERATRICE				
VALV. DI SFIATO				
PILOTA REGOLATORE	STF KEMIM	P1000	PO80094	
PILOTA MONITOR	STF KEMIM	P1000	PO80095	

2^ LINEA				
APPARATO	MARCA	MODELLO	MATRICOLA	ANNO
REGOLATORE DN 50	STF KEMIM	TPR – M50	2174651	2008
MONITOR DN 50	STF KEMIM	TPR – M50	2174651	2008
BLOCCO				
FILTRO	STF KEMIM	FCM-L2	08-0929-03	2008
SCAMBIATORE				
ALIMENTATORE				
VALV. INGRESSO				
VALV. USCITA				
VALV. ACCELERATRICE				
VALV. DI SFIATO		CS315/AS1/E	CS-98796	
PILOTA REGOLATORE	STF KEMIM	P1000	PO80092	
PILOTA MONITOR	STF KEMIM	P1000	PO80093	

CATENA DI MISURA				
APPARATO	MARCA	MODELLO	MATRICOLA	ANNO
CONVERTITORE	FIorentini	EXPLORER PLUS	12L22376	2012
TRASMETTITORE-MODEM	FIorentini	NET 250	11X015	2012
MISURATORE	ACTARIS	G1000	39216059	2008
MISURATORE	ACTARIS	G160	39216106	2008
ROSEMOUNT PT100				
MANOTERMOGRAFO	FIorentini	EXPLORER PLUS	16L28561	2016

**-SI SEGNA LA PRESENZA DI:  
1- BARILOTTO ODORIZZANTE A LAMBIMENTO;**

CABINA I° SALTO

FIorentINI

Punto di riconsegna

50073401

Ubicazione Impianto

**PANTANO D'ARCI,  
ZONA INDUSTRIALE CATANIA  
Cabina non ancora  
consegnata**

Pressioni

P. monte

12

bar

P. valle

2

bar

Data

Valv. Intercettazione generale

Portata

Qimp= 33.000

Qero= 30.000

Qlin= 16.000

Stmc/h

1^ LINEA

APPARATO	MARCA	MODELLO	MATRICOLA	ANNO
REGOLATORE DN 6"	FIorentINI	REVAL 182		
MONITOR	FIorentINI	PM/182		
BLOCCO				
FILTRO DN 8"	FIorentINI	HFA 6 TRC		
SCAMBIATORE				
ALIMENTATORE				
VALV. INGRESSO DN 300	FIorentINI	TRUNNION		
VALV. USCITA DN 400	FIorentINI	BF 31		
VALV. ACCELERATRICE	FIorentINI			
VALV. DI SFIATO	FIorentINI	PVS 782		
PILOTA REGOLATORE	FIorentINI			
PILOTA MONITOR	FIorentINI			

2^ LINEA

APPARATO	MARCA	MODELLO	MATRICOLA	ANNO
REGOLATORE DN 6"	FIorentINI	REVAL 182		
MONITOR	FIorentINI	PM/182		
BLOCCO				
FILTRO DN 8"	FIorentINI	HFA 6 TRC		
SCAMBIATORE				
ALIMENTATORE				
VALV. INGRESSO DN 300	FIorentINI	TRUNNION		
VALV. USCITA DN 400	FIorentINI	BF 31		
VALV. ACCELERATRICE	FIorentINI			
VALV. DI SFIATO	FIorentINI	PVS 782		
PILOTA REGOLATORE	FIorentINI			
PILOTA MONITOR	FIorentINI			

CATENA DI MISURA

APPARATO	MARCA	MODELLO	MATRICOLA	ANNO
CONVERTITORE	FIorentINI	FLOWEB		
TRASMETTITORE-MODEM				
MISURATORE	IGS DATAFLOW	IGMT G2500		
MISURATORE	IGS DATAFLOW	IGMT G650		
TRASMETTITORE DI PRESSIONE	ROSEMOUNT	3051TA2		
TERMORESISTENZA		PT100A		
MANOTERMOGRAFO	FIorentINI	EXPLORER PLUS		

**-SI SEGNA LA PRESENZA DI:**

**1- BARILOTTO ODORIZZANTE A LAMBIMENTO + SISTEMA AD INIEZIONE;**

**Impianti di riduzione della pressione del gas funzionanti  
con pressione a monte  $\leq 5$  bar ( Impianti di II° salto ) ( TOT. PUNTI N. 47)**

<b>COD.</b>	<input type="text" value="1.96.200.1"/>		
<b>Ubicazione Impianto</b>	<input type="text" value="VIA CITELLI/FORLANINI"/>		
<b>Tipo di Impianto</b>			
Magliato	<input type="text" value="X"/>		
Antenna	<input type="text"/>		
<b>Pressioni</b>		<b>Data</b>	
P. monte	<input type="text" value="1,5 - 5"/>	bar	<input type="text"/>
P. valle	<input type="text" value="21"/>	mbar	<input type="text"/>
<b>Diametri</b>			
Ingresso - DN	<input type="text" value="50"/>		
Uscita - DN	<input type="text" value="80"/>		
Valv. Intercettazione generale	<input type="text"/>		

---

**Portata nominale - Q nom**  Stmc/h

**1^ Linea**

<b>Apparato</b>	<b>Marca</b>	<b>Modello</b>	<b>Matricola</b>	<b>Anno</b>
REGOLATORE DN 50	TARTARINI	A/149	A184983	1996
MONITOR				
BLOCCO 0S66	TARTARINI	BM7/2" F	O.19915	1996
FILTRO	TARTARINI	FAG/1	E.18542	1996
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO DN 25	TARTARINI	TIPO V50	D.18649	
PILOTA REGOLATORE				
PILOTA MONITOR				

**COD.**

**Ubicazione Impianto**

**Tipo di Impianto**

Magliato   
Antenna

**Pressioni**

P. monte  bar  
P. valle  mbar

**Data**

**Diametri**

Ingresso - DN   
Uscita - DN

Valv. Intercettazione generale

---

**Portata nominale - Q nom**  Stmc/h

**1^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 50	TARTARINI	MFL-BP/50X100	B5801	1989
MONITOR	TARTARINI	MFL-BP/50X100	B5801	1989
BLOCCO DN 50	TARTARINI	BM5/50FS	C5341	1989
FILTRO	TARTARINI	FAG-A/2	E5789	1989
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO	TARTARINI	V/50		
PILOTA REGOLATORE	TARTARINI	PS/79.1		
PILOTA MONITOR	TARTARINI	RE/79.1		

**COD.**

**Ubicazione Impianto**

Magliato   
Antenna

**Pressioni**  
P. monte  bar  
P. valle  mbar

**Data**

**Diametri**  
Ingresso - DN   
Uscita - DN

Valv. Intercettazione  
generale

---

---

**Portata nominale - Q nom**  Stmc/h

**1^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 50	SCHLUMBERGER	RBE-4621	K29362.1.18	2000
MONITOR DN 50	SCHLUMBERGER	RBE-4621	K29362.1.18	2000
BLOCCO INCORPORATO				2000
FILTRO		F 1.5	323	2000
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO DN 25	FRAL srl	RV 10	5360	2012
PILOTA REGOLATORE		511	K29362.118	
PILOTA MONITOR		511		

**2^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 50	SCHLUMBERGER	RBE-4621	K29362.1.17	2000
MONITOR DN 50	SCHLUMBERGER	RBE-4621	K29362.1.17	2000
BLOCCO INCORPORATO				2000
FILTRO		F 1.5	322	2000
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO				
PILOTA REGOLATORE		511	K29362.117	
PILOTA MONITOR		511		

**COD.**

**Ubicazione Impianto**

**Tipo di Impianto**

Magliato   
Antenna

**Pressioni**

P. monte  bar  
P. valle  mbar

**Data**

**Diametri**

Ingresso - DN   
Uscita - DN

Valv. Intercettazione generale

---

**Portata nominale - Q nom**  Stmc/h

**1^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 50	FIorentini	TERVAL	2002C00026	2002
MONITOR INCORPORATO				
BLOCCO	FIorentini	VB/31	2002L00163	2002
FILTRO	REMI	F1,5	497	2002
ACCELERATORE	FIorentini	V25	2002R00111	2002
VALV. SFIATO DN 25	REMI	VS AM 55B		
PILOTA REGOLATORE	FIorentini	301A+AR73	2002R00093	
PILOTA MONITOR (MATR.2002R00105)	FIorentini	P90+RR40	2002R00099	

**2^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 50	FIorentini	TERVAL	2002C00025	2002
MONITOR				
BLOCCO INCORPORATO	FIorentini	VB/31	2002L00162	
FILTRO	REMI	F1,5	496	
ACCELERATORE	FIorentini	V25	2002R00110	
VALV. SFIATO				
PILOTA REGOLATORE	FIorentini	301A+AR73	2002R00092	2002
PILOTA MONITOR	FIorentini	P90+RR40	2002R00098	

**COD.**

**Ubicazione Impianto**

**Tipo di Impianto**

Magliato   
Antenna

**Pressioni**

P. monte  bar  
P. valle  mbar

**Data**

**Diametri**

Ingresso - DN   
Uscita - DN

Valv. Intercettazione generale

---

---

**Portata nominale - Q nom**  Stmc/h

**1^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN65	FIorentini	TERVAL	C90151	1999
MONITOR	FIorentini	TERVAL	C90151	1999
BLOCCO	FIorentini	VB 31	L92426	1999
FILTRO	FIorentini	FR/B 1,5	T90431	1999
ACCELERATORE	FIorentini	V25	P91620	1999
VALV. SFIATO	FIorentini	VS/AM 55	N91850	1999
PILOTA REGOLATORE	FIorentini	301A+AR73	R91448	1999
PILOTA MONITOR (MATR. F91456)	FIorentini	P90+RR40	R91452	1999

COD.

6.02.1400.2

Ubicazione Impianto

V.le O. di  
Pordenone/ c/o  
Clinica  
"Gibino"

Matr. Gruppo AP1400  
N. fabbr. 516

Tipo di Impianto

Magliato

x

Antenna

Pressioni

P. monte

1,5 - 5

bar

P. valle

22

mbar

Data

Diametri

Ingresso - DN

80

Uscita - DN

150

Valv. Intercettazione generale

Portata nominale - Q nom

1400

Stmc/h

1^ Linea

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 50	FIorentini	TERVAL	2002L00021	2002
MONITOR				
BLOCCO	FIorentini	VB/31	2002L00158	
FILTRO	REMI	F 1,5	492	2002
ACCELERATORE	FIorentini	V25	2002R0088	
VALV. SFIATO DN 25	REMI	VS 51		2002
PILOTA REGOLATORE	FIorentini	301A+AR73	2002R00082	
PILOTA MONITOR (MATR. 2002R00086)	FIorentini	P90+RR40	2002R00084	2002

2^ Linea

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 50	FIorentini	TERVAL	2002L00020	2002
MONITOR				
BLOCCO	FIorentini	VB/31	2002L00157	
FILTRO	REMI	F1,5	493	2002
ACCELERATORE	FIorentini	V25	2002R00087	
VALV. SFIATO				2002
PILOTA REGOLATORE	FIorentini	301A+AR73	2002R00081	
PILOTA MONITOR (MATR. 2002R00085)	FIorentini	P90+RR40	2002R00083	2002

**COD.**

**Ubicazione Impianto**

**Tipo di Impianto**

Magliato   
Antenna

**Pressioni**

P. monte  bar  
P. valle  mbar

**Data**

**Diametri**

Ingresso - DN   
Uscita - DN

Valv. Intercettazione generale

---

**Portata nominale - Q nom**  Stmc/h

**1^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 65	FIorentini	TERVAL	C90152	1999
MONITOR		TERVAL	C90152	
BLOCCO	FIorentini	VB/31	L92427	
FILTRO DN 65	FIorentini	FR/ G 1,5	T90432	
ACCELERATORE	FIorentini	V25	R91621	
VALV. SFIATO	FIorentini	VS/AM 55B	R/A41848	
PILOTA REGOLATORE	FIorentini	301A+AR73	R91419	
PILOTA MONITOR (MATR. 391457)	FIorentini	P90+RR40	R91453	

**COD.**

**Ubicazione Impianto**

**Tipo di Impianto**

Magliato   
Antenna

**Pressioni**

P. monte  bar  
P. valle  mbar

**Data**

**Diametri**

Ingresso - DN   
Uscita - DN

Valv. Intercettazione generale

---

---

**Portata nominale - Q nom**  Stmc/h

**1^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN50	SCHLUMBERGER	RBE4621	K29362.1.11	2000
MONITOR DN 50	SCHLUMBERGER	RBE4621	K29362.1.11	2000
BLOCCO	SCHLUMBERGER			
FILTRO	REMI	F 1,5	317	2000
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO	SCHLUMBERGER	S811/I	K28593.1.5	2000
PILOTA REGOLATORE	SCHLUMBERGER	511	K29362.1.11	2000
PILOTA MONITOR	SCHLUMBERGER	511	K29362.1.11	2000

**2^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN50	SCHLUMBERGER	RBE4621	K29362.1.12	2000
MONITOR DN 50	SCHLUMBERGER	RBE4621	K29362.1.12	2000
BLOCCO	SCHLUMBERGER			
FILTRO	REMI	F 1,5	316	2000
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO				
PILOTA REGOLATORE	SCHLUMBERGER	511	K29362.1.12	2000
PILOTA MONITOR	SCHLUMBERGER	511	K29362.1.12	2000

**COD.**

**Ubicazione Impianto**

**Tipo di Impianto**

Magliato

Antenna

**Pressioni**

P. monte

bar

P. valle

mbar

**Data**

**Diametri**

Ingresso - DN

Uscita - DN

Valv. Intercettazione generale

---

**Portata nominale - Q nom**

Stmc/h

**1^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 50	FIorentINI	NORVAL	A19454	1989
MONITOR DN 50	FIorentINI	NORVAL	A19517	1989
BLOCCO	FIorentINI	IN	16536	1989
FILTRO DN 80	FIorentINI	H.F. B2	H6828	1989
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO	FIorentINI	VSAM55BP	B19212	1989
PILOTA REGOLATORE				
PILOTA MONITOR				

**COD.**

**Ubicazione Impianto**

**Tipo di Impianto**

Magliato   
Antenna

**Pressioni**

P. monte  bar  
P. valle  mbar

**Data**

**Diametri**

Ingresso - DN   
Uscita - DN

Valv. Intercettazione generale

---

**Portata nominale - Q nom**  Stmc/h

**1^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 80	SCHLUMBERGER	RBE4010	K37351.3.3	2001
MONITOR DN 80	SCHLUMBERGER	RBE4011	K37351.1.3	2001
BLOCCO	SCHLUMBERGER			
FILTRO	STFKEMIM	FCS G2,5	10303	2001
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO DN 25	STFKEMIM	VSP 301	000166	2000
PILOTA REGOLATORE				
PILOTA MONITOR				

**2^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 80	SCHLUMBERGER	RBE4010	K37351.3.4	2001
MONITOR DN 80	SCHLUMBERGER	RBE4011	K37351.1.1	2001
BLOCCO	SCHLUMBERGER			
FILTRO	STFKEMIM	FCS G2.5	10203	2001
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO				
PILOTA REGOLATORE				
PILOTA MONITOR				

**COD.**

**Ubicazione Impianto**

**Tipo di Impianto**

Magliato   
Antenna

**Pressioni**

P. monte  bar  
P. valle  mbar

**Data**

**Diametri**

Ingresso - DN   
Uscita - DN

Valv. Intercettazione generale

---

---

**Portata nominale - Q nom**  Stmc/h

**1^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN80	SCHLUMBERGER	RBE4010	K37351.3.5	2001
MONITOR DN80	SCHLUMBERGER	RBE4011	K37351.2.3	2001
BLOCCO INCORPORATO	SCHLUMBERGER			
FILTRO	STFKEMIM	FCS G2.5	10703	2001
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO DN25	STFKEMIM	VSP 301	0000167	2000
PILOTA REGOLATORE				
PILOTA MONITOR				

**2^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN80	SCHLUMBERGER	RBE4010	K37351.3.6	2001
MONITOR DN80	SCHLUMBERGER	RBE4011	K37351.2.2	2001
BLOCCO INCORPORATO	SCHLUMBERGER			
FILTRO	STFKEMIM	FCS G2.5	10603	2001
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO				
PILOTA REGOLATORE				
PILOTA MONITOR				

**COD.**

**Ubicazione Impianto**

**Tipo di Impianto**

Magliato   
Antenna

**Pressioni**

P. monte  bar  
P. valle  mbar

**Data**

**Diametri**

Ingresso - DN   
Uscita - DN

Valv. Intercettazione generale

---

---

**Portata nominale - Q nom**  Stmc/h

**1^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN80	SCHLUMBERGER	RBE4010	K37351.3.2	2001
MONITOR DN80	SCHLUMBERGER	RBE4011	K37351.2.1	2001
BLOCCO INTEGRATO				
FILTRO	STF	FCS G2.5	10503	2001
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO DN25	STF KEMIM	VSP 301	0000162	2001
PILOTA REGOLATORE				
PILOTA MONITOR				

**2^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 80	SCHLUMBERGER	RBE4010	K37351.3.1	2001
MONITOR DN 80	SCHLUMBERGER	RBE4011	K37351.1.2	2001
BLOCCO INTEGRATO				
FILTRO	STF KEMIM	FCS G2.5	10403	2001
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO				
PILOTA REGOLATORE				
PILOTA MONITOR				

**COD.**

**Ubicazione Impianto**

**Tipo di Impianto**  
Magliato   
Antenna

**Pressioni**

P. monte	<input type="text" value="1,5 - 5"/>	bar	<input type="text"/>
P. valle	<input type="text" value="21"/>	mbar	<input type="text"/>

**Diametri**  
Ingresso - DN   
Uscita - DN

Valv. Intercettazione generale

---

**Portata nominale - Q nom**  Stmc/h

**1^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN80	SCHLUMBERGER	RBE4710	987H627	1998
MONITOR DN 80	SCHLUMBERGER	RBE4711	987H628	1998
BLOCCO	SCHLUMBERGER			1998
FILTRO DN 80	SCHLUMBERGER	F2	987H630	1998
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO DN25	SCHLUMBERGER	VS 811	987H629	1998
PILOTA REGOLATORE	SCHLUMBERGER	511	987H632	1998
PILOTA MONITOR	SCHLUMBERGER	511	987H631	1998

COD.

Ubicazione Impianto

Mod. 9110554  
n. fabr. 925

**Tipo di Impianto**

Magliato   
Antenna

**Pressioni**

P. monte  bar  
P. valle  mbar

**Data**

**Diametri**

Ingresso - DN   
Uscita - DN

Valv. Intercettazione generale

---

Portata nominale - Q nom  Stmc/h

**1^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 50	SCHLUMBERGER	RBE 4010	95HB944	1995
MONITOR DN 50	SCHLUMBERGER	RBE 4011	95HB945	1995
BLOCCO INCORPORATO				
FILTRO DN 50	SCHLUMBERGER	F 1,5	95HB953	1995
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO DN25				
PILOTA REGOLATORE				
PILOTA MONITOR				

**2^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 80	SCHLUMBERGER	RBE4010	95HB946	1995
MONITOR DN 80	SCHLUMBERGER	RBE4011	95HB947	1995
BLOCCO INCORPORATO				
FILTRO DN 80	SCHLUMBERGER	F 2	95HB952	1995
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO DN 25	TECNOFLUID	VS		
PILOTA REGOLATORE				
PILOTA MONITOR				

**COD.**

**Ubicazione Impianto**

**Tipo di Impianto**

Magliato   
Antenna

**Pressioni**

P. monte  bar  
P. valle  mbar

**Data**

**Diametri**

Ingresso - DN   
Uscita - DN

Valv. Intercettazione generale

---

---

**Portata nominale - Q nom**  Stmc/h

**1^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 50	FIorentini	TERVAL	2002C00027	2002
MONITOR DN 50	FIorentini	TERVAL	2002C00027	2002
BLOCCO	FIorentini	VB31	2002L00164	2002
FILTRO	REMI	F 1,5	495	2002
ACCELERATORE	FIorentini	V 25	2002R00112	2002
VALV. SFIATO DN 25	REMI	VSAM55	50	2002
PILOTA REGOLATORE	FIorentini	301A+AR73	2002R00094	2002
PILOTA MONITOR (RR40SN2002R00106)	FIorentini	P90	2002R00100	2002

**2^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 50	FIorentini	TERVAL	2002C00023	2002
MONITOR DN50	FIorentini	TERVAL	2002C00023	2002
BLOCCO	FIorentini	VB31	2002L00160	2002
FILTRO	REMI	F 1,5	2,94	2002
ACCELERATORE	FIorentini	V25	2002R00108	2002
VALV. SFIATO				
PILOTA REGOLATORE	FIorentini	301A+AR73	2002R00093	2002
PILOTA MONITOR (MATR.2002R00102)	FIorentini	P90+RR40	2002R00096	2002

**COD.**

**Ubicazione Impianto**

Mod. AP 1400  
n. fabr. 515

**Tipo di Impianto**

Magliato   
Antenna

**Pressioni**

P. monte  bar  
P. valle  mbar

**Data**

**Diametri**

Ingresso - DN   
Uscita - DN

Valv. Intercettazione  
generale

---

**Portata nominale - Q nom**  Stmc/h

**1^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 50	SCHLUMBERGER	RBE4611	K42995.4.1	2001
MONITOR DN 50	SCHLUMBERGER	RBE4611	K42995.4.1	2001
BLOCCO INCORPORATO				
FILTRO	REMI	F 1,5	490	2002
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO	REMI	VS	49	2002
PILOTA REGOLATORE	SCHLUMBERGER	511	K42995.4.1	2001
PILOTA MONITOR	SCHLUMBERGER	511	K42995.4.1	2001

**2^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 50	SCHLUMBERGER	RBE4611	K42995.4.2	2001
MONITOR DN 50	SCHLUMBERGER	RBE4611	K42995.4.2	2001
BLOCCO INCORPORATO				
FILTRO	REMI	F1,5	491	2002
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO				
PILOTA REGOLATORE	SCHLUMBERGER	511	K42995.4.2	2001
PILOTA MONITOR	SCHLUMBERGER	511	K42995.4.2	2001

**COD.**

17.05.1600.2

**Ubicazione Impianto**Via Sassari / c/o Parco  
"Falcone"**Tipo di Impianto**Magliato  
Antenna

x

n. Ser.  
2005NB0570**Pressioni**P. monte  
P. valle

1,5 - 5

bar

22

mbar

**Data****Diametri**Ingresso - DN  
Uscita - DN

80

150

Valv. Intercettazione generale

**Portata nominale - Q nom**

1600

Stmc/h

**1^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 50	FIorentini	TERVAL	2005C00371	2005
MONITOR DN 50	FIorentini	TERVAL	2005C00371	2005
BLOCCO	FIorentini	VB31	2005L05376	2005
FILTRO	FIorentini	HFB/2	T52997	2005
ACCELERATORE	FIorentini	V25	2005R02353	2005
VALV. SFIATO	FIorentini	VS/AM55BP	VE018850015	2005
PILOTA REGOLATORE (MATR. ART73-R02347)	FIorentini	301A+AR73	2005R02345	2005
PILOTA MONITOR (MATR.RR40-R02351)	FIorentini	P90+RR40	2005R02349	2005

**2^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 65	FIorentini	TERVAL	2005C00369	2005
MONITOR DN 65	FIorentini	TERVAL	2005C00369	2005
BLOCCO	FIorentini	VB31	2005L05374	2005
FILTRO	FIorentini	HFB/2.5	T53482	2005
ACCELERATORE	FIorentini	V25	2005R02343	2005
VALV. SFIATO				
PILOTA REGOLATORE (AR73-RR02337)	FIorentini	301A+AR73	2005R02335	2005
PILOTA MONITOR (RR40-R02341)	FIorentini	P90+RR40	2005R02339	2005

**COD.**

**Ubicazione Impianto**

**Tipo di Impianto**

Magliato   
Antenna

**Pressioni**

P. monte  bar  
P. valle  mbar

**Data**

**Diametri**

Ingresso - DN   
Uscita - DN

Valv. Intercettazione generale

---

**Portata nominale - Q nom**  Stmc/h

**1^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 50	SCHLUMBERGER	RBE4621	K29362,1,1	2000
MONITOR DN 50	SCHLUMBERGER	RBE4621	K29362,1,1	2000
BLOCCO	SCHLUMBERGER			
FILTRO	REMI	F 1,5	307	2000
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO	SCHLUMBERGER	VS 811/I	K28583,1,2	2000
PILOTA REGOLATORE	SCHLUMBERGER	512	K29362,1,1	2000
PILOTA MONITOR	SCHLUMBERGER	512	K29362,1,1	2000

**2^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 50	SCHLUMBERGER	RBE4621	K29362,1,2	2000
MONITOR DN50	SCHLUMBERGER	RBE4621	K29362,1,2	2000
BLOCCO	SCHLUMBERGER			2000
FILTRO	REMI	F 1,5	306	2000
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO				
PILOTA REGOLATORE	SCHLUMBERGER	512	K2936,1,2	2000
PILOTA MONITOR	SCHLUMBERGER	512	K2936,1,2	2000

**COD.****21.00.1000.2****Ubicazione Impianto****Stradale S. Teodoro/ Via  
Terreforti**Mod. p 1000  
n. 342**Tipo di Impianto**

Magliato

x

Antenna

**Pressioni**

P. monte

1,5 - 5

bar

P. valle

22

mbar

**Data****Diametri**

Ingresso - DN

80

Uscita - DN

150

Valv. Intercettazione generale

**Portata nominale - Q nom**

1000

Stmc/h

**1^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN50 PN 16	SCHLUMBERGER	RBE4621	K29362,1,13	2000
MONITOR DN50 PN 16	SCHLUMBERGER	RBE4621	K29362,1,13	2000
BLOCCO	SCHLUMBERGER			2000
FILTRO	REMI	F 1,5	319	2000
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO	SCHLUMBERGER	VS811/I	K28593,1,7	2000
PILOTA REGOLATORE	SCHLUMBERGER	511	K29362,1,13	2000
PILOTA MONITOR	SCHLUMBERGER	511	K29362,1,13	2000

**2^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 50	SCHLUMBERGER	RBE4621	K29362,1,14	2000
MONITOR DN 50	SCHLUMBERGER	RBE4621	K29362,1,14	2000
BLOCCO	SCHLUMBERGER			2000
FILTRO	SCHLUMBERGER	F1,5	318	2000
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO				
PILOTA REGOLATORE	SCHLUMBERGER	511	K29362,1,14	2000
PILOTA MONITOR	SCHLUMBERGER	511	K29362,1,14	2000

**COD.**

**Ubicazione Impianto**

**Tipo di Impianto**  
Magliato   
Antenna

**Pressioni**  
P. monte  bar  
P. valle  mbar

**Data**

**Diametri**  
Ingresso - DN   
Uscita - DN

Valv. Intercettazione generale

---

**Portata nominale - Q nom**  Stmc/h

**1^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN50	SCHLUMBERGER	RBE4621	K29362.1.5	2000
MONITOR DN50	SCHLUMBERGER	RBE4621	K29362.1.5	2000
BLOCCO	SCHLUMBERGER			2000
FILTRO DN80	REMI	F1,5	311	2000
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO	SCHLUMBERGER	VS 811/I	K28583.1.1	2000
PILOTA REGOLATORE	SCHLUMBERGER	511	K29362.1.6	2000
PILOTA MONITOR	SCHLUMBERGER	511	K29362.1.6	2000

**2^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 50	SCHLUMBERGER	RBE4621	K29362,1,6	2000
MONITOR DN 50	SCHLUMBERGER	RBE4621	K29362,1,6	2000
BLOCCO	SCHLUMBERGER			2000
FILTRO DN 80	REMI	F1,5	310	2000
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO				
PILOTA REGOLATORE	SCHLUMBERGER	511	K29362,1,5	2000
PILOTA MONITOR	SCHLUMBERGER	511	K29362,1,5	2000

**COD.**

**Ubicazione Impianto**

**Tipo di Impianto**

Magliato   
Antenna

**Pressioni**

P. monte  bar  
P. valle  mbar

**Data**

**Diametri**

Ingresso - DN   
Uscita - DN

Valv. Intercettazione generale

---

**Portata nominale - Q nom**  Stmc/h

**1^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN50 PN16	SCHLUMBERGER	RBE4611	K24667,1,2	2000
MONITOR DN 50	SCHLUMBERGER	RBE4611	K24667,1,2	2000
BLOCCO INCORPORATO	SCHLUMBERGER			
FILTRO DN 80	REMI	F 1,5	313	2000
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO DN 25	SCHLUMBERGER	VS 811/I	K16757,1,2	2000
PILOTA REGOLATORE	SCHLUMBERGER	511	K24667,1,2	2000
PILOTA MONITOR	SCHLUMBERGER	511	K24667,1,2	2000

**2^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN50	SCHLUMBERGER	RBE4611	K24667,1,1	2000
MONITOR DN 50	SCHLUMBERGER	RBE4611	K24667,1,1	2000
BLOCCO INCORPORATO	SCHLUMBERGER			2000
FILTRO DN 80	REMI	F 1,5	312	2000
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO				
PILOTA REGOLATORE	SCHLUMBERGER	511	K24667,1,1	2000
PILOTA MONITOR	SCHLUMBERGER	511	K24667,1,1	2000

**COD.**

**Ubicazione Impianto**

**Tipo di Impianto**

Magliato   
Antenna

**Pressioni**

P. monte  bar  
P. valle  mbar

**Data**

**Diametri**

Ingresso - DN   
Uscita - DN

Valv. Intercettazione generale

---

**Portata nominale - Q nom**  Stmc/h

**1^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN50	SCHLUMBERGER	RBE4621	K29362.1.9	2000
MONITOR DN50	SCHLUMBERGER	RBE4621	K29362.1.9	2000
BLOCCO INCORPORATO	SCHLUMBERGER			
FILTRO DN 80	REMI	F1,5	315	2000
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO DN 25	SCHLUMBERGER	VS 811/I	K28593.1.2	2000
PILOTA REGOLATORE	SCHLUMBERGER	511	K2936.1.5	2000
PILOTA MONITOR	SCHLUMBERGER	511	K2936.1.5	2000

**2^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 50	SCHLUMBERGER	RBE4621	K29362.1.10	2000
MONITOR DN 50	SCHLUMBERGER	RBE4621	K29362.1.10	2000
BLOCCO INCORPORATO	SCHLUMBERGER			
FILTRO DN 80'	REMI	F1.5	314	2000
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO				
PILOTA REGOLATORE	SCHLUMBERGER	512	K29362.1.16	2000
PILOTA MONITOR	SCHLUMBERGER	512	K29362.1.16	2000

**COD.**

**Ubicazione Impianto**

Mod. p 1000  
n. 343

**Tipo di Impianto**

Magliato   
Antenna

**Pressioni**

P. monte  bar  
P. valle  mbar

**Data**

**Diametri**

Ingresso - DN   
Uscita - DN

Valv. Intercettazione  
generale

---

**Portata nominale - Q nom**  Stmc/h

**1^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN50	SCHLUMBERGER	RBE4621	K29362,1,15	2000
MONITOR DN50	SCHLUMBERGER	RBE4621	K29362,1,15	2000
BLOCCO INCORPORATO	SCHLUMBERGER			2000
FILTRO	REMI	F1,5	321	2000
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO DN 25	SCHLUMBERGER	VS 811/I	K28583,1,5	2000
PILOTA REGOLATORE	SCHLUMBERGER	512	K29362,1,15	2000
PILOTA MONITOR	SCHLUMBERGER	512	K29362,1,15	

**2^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN50	SCHLUMBERGER	RBE4621	K29362.1.16	2000
MONITOR DN 50	SCHLUMBERGER	RBE4621	K29362.1.16	2000
BLOCCO INCORPORATO	SCHLUMBERGER			2000
FILTRO	REMI	F1,5	320	2000
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO				
PILOTA REGOLATORE	SCHLUMBERGER	512	K29362.1.16	2000
PILOTA MONITOR	SCHLUMBERGER	512	K29362.1.16	

**COD.**

**Ubicazione Impianto**

**Tipo di Impianto**

Magliato   
Antenna

**Pressioni**

P. monte  bar  
P. valle  mbar

**Data**

**Diametri**

Ingresso - DN   
Uscita - DN

Valv. Intercettazione generale

---

**Portata nominale - Q nom**  Stmc/h

**1^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 80	FIorentini	REVAL 182	7815	1989
MONITOR DN 80	FIorentini	REVAL 182	16128	1989
BLOCCO DN 80	FIorentini	SB/101	10985	1989
FILTRO	FIorentini	HFB/3	6480	1989
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO	FIorentini	VS AM55		
PILOTA REGOLATORE + PRERIDUTTORE	FIorentini	201A+R31	7377	1989
PILOTA MONITOR + PRERIDUTTORE	FIorentini	201A+R31	7375	1989

**COD.**

**Ubicazione Impianto**

**Tipo di Impianto**

Magliato   
Antenna

**Pressioni**

P. monte  bar  
P. valle  mbar

**Data**

**Diametri**

Ingresso - DN   
Uscita - DN

Valv. Intercettazione  
generale

---

**Portata nominale - Q nom**  Stmc/h

**1^ Linea**

<b>Apparato</b>	<b>Marca</b>	<b>Modello</b>	<b>Matricola</b>	<b>Anno</b>
REGOLATORE DN80	FIorentini	REVAL 182	16129	1989
MONITOR DN 80	FIorentini	REVAL 182	16127	1989
BLOCCO	FIorentini	SB/101	10984	1989
FILTRO	FIorentini	HFB/3	6479	1989
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO	FIorentini	VSAM 55		
PILOTA REGOLATORE	FIorentini	201A+R31/A	7376	1989
PILOTA MONITOR	FIorentini	201A+R31/A	7374	1989

**COD.**

**Ubicazione Impianto**

**Tipo di Impianto**

Magliato   
Antenna

**Pressioni**

P. monte  bar  
P. valle  mbar

**Data**

**Diametri**

Ingresso - DN   
Uscita - DN

Valv. Intercettazione generale

---

**Portata nominale - Q nom**  Stmc/h

**1^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN80 PN16	FIorentini	REVAL 182	4105	1983
MONITOR DN80	FIorentini	REVAL 182	4182	1983
BLOCCO	FIorentini	82 SB 101	2114	1983
FILTRO	FIorentini	G 3		
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO	FIorentini	VS/AM 51	10703	1983
PILOTA REGOLATORE	FIorentini	111A	8349	1983
PILOTA MONITOR	FIorentini	111A	8424	1983

**COD.**

33.89.1400.1

**Ubicazione Impianto**

Viale Castagnola n°2

**Tipo di Impianto**

Magliato

Antenna

x

**Pressioni**

P. monte

1,5 - 5

bar

P. valle

21

mbar

**Data**

**Diametri**

Ingresso - DN

150

Uscita - DN

250

Valv. Intercettazione generale

**Portata nominale - Q nom**

1400

Stmc/h

**1^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 80	FIorentini	REVAL 182	4107	1983
MONITOR DN 80	FIorentini	REVAL 182	4183	1983
BLOCCO	FIorentini	SB 101	2115	1983
FILTRO	FIorentini	HFB G3		
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO	FIorentini	VS/AM55BP	3585002	2005
PILOTA REGOLATORE	FIorentini	201A+R31A	2003R00298	2003
PILOTA MONITOR	FIorentini	201A+R31A	2003R00296	2003

**COD.**

**Ubicazione Impianto**

**Tipo di Impianto**

Magliato   
Antenna

**Pressioni**

P. monte  bar  
P. valle  mbar

**Data**

**Diametri**

Ingresso - DN   
Uscita - DN

Valv. Intercettazione generale

---

**Portata nominale - Q nom**  Stmc/h

**1^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
MONITOR DN 65	FIorentINI	TERVAL	2005C00368	2005
REGOLATORE DN 65	FIorentINI	TERVAL	2005C00368	2005
BLOCCO	FIorentINI	VB/31	2005L05373	2005
FILTRO DN 100		HFB 2.5	T53483	2005
ACCELERATORE			2005L02342	2005
VALV. SFIATO				
PILOTA REGOLATORE-PRERIDUTTORE		301/A - AR 73	2005R02334	
PILOTA MONITOR - PRERIDUTTORE		P90 -RR40	2005RO2338 2005RO2340	2005

**2^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
MONITOR DN 50	FIorentINI	TERVAL	2005C00370	2005
REGOLATORE DN 50	FIorentINI	TERVAL	2005C00370	2005
BLOCCO	FIorentINI	VB/31	2005L05375	2005
FILTRO DN 80		HFB 2	T52998	2005
ACCELERATORE		V25	2005R02752	2005
VALV. SFIATO		VS/AM 55 BP		
PILOTA REGOLATORE-PRERIDUTTORE		301/A - AR73	2005R02344	
PILOTA MONITOR - PRERIDUTTORE		P90 -RR40	2005RO2348 2005RO2350	2005

**COD.**

**Ubicazione Impianto**

**Tipo di Impianto**

Magliato   
Antenna

MATR. 06-0607-07

**Pressioni**

P. monte  bar  
P. valle  mbar

**Data**

**Diametri**

Ingresso - DN   
Uscita - DN

Valv. Intercettazione  
generale

---

**Portata nominale - Q nom**  Stmc/h

**1^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 50 PN 16	STF KEMIM	TPR-X50	2173434	2006
MONITOR DN 50	STF KEMIM	TPR-X50	2173434	2006
BLOCCO	STF KEMIM	OS 2		2006
FILTRO DN 80	STF KEMIM	FCL 2	06-0596-09	2006
ACCELERATORE				2006
VALV. SFIATO DN 25	STF KEMIM	VSP-301	0600185	2006
PILOTA REGOLATORE		P1000	P060042	2006
PILOTA MONITOR		P1000	P060050	2006

**2^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 50 PN16	STF KEMIM	TPR-X50	2173428	2006
MONITOR DN 50	STF KEMIM	TPR-X50	2173428	2006
BLOCCO	STF KEMIM	OS 2		2006
FILTRO	STF KEMIM	FCL 2	06-0597-09	2006
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO				
PILOTA REGOLATORE		P1000	P060038	2006
PILOTA MONITOR		P1000	P060048	2006

**COD.**

**Ubicazione Impianto**

**Tipo di Impianto**

Magliato   
Antenna

**Pressioni**

P. monte  bar  
P. valle  mbar

**Data**

**Diametri**

Ingresso - DN   
Uscita - DN

Valv. Intercettazione generale

---

**Portata nominale - Q nom**  Stmc/h

**1^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 40	FIorentini	REVAL 182	11037	1987
MONITOR DN 40	FIorentini	REVAL 182	11038	1987
BLOCCO DN40	FIorentini	SB 782-101	7472	1987
FILTRO	FIorentini	G1,5		
ACCELERATORE	FIorentini	VS25	2732	1985
VALV. SFIATO DN 25	FIorentini	VS AM 55BP		1987
PILOTA REGOLATORE	FIorentini	201A+R31	5151+5160	1987
PILOTA MONITOR	FIorentini	201A+R31	5161+5161	1987

**COD.**

**Ubicazione Impianto**

**Tipo di Impianto**  
Magliato   
Antenna

**Pressioni**  
P. monte  bar   
P. valle  mbar

**Diametri**  
Ingresso - DN   
Uscita - DN

Valv. Intercettazione generale

---

**Portata nominale - Q nom**  Stmc/h

**1^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 50	STF Kemim	TPR-X50	2173416	2006
MONITOR DN 50	STF Kemim	TPR-X50	2173416	2006
BLOCCO	STF Kemim	OS2		2006
FILTRO		FCL 2		
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO DN 25		VSP- 301	0600157	
PILOTA REGOLATORE		P1000	P060025	
PILOTA MONITOR		P1000	P060027	

**2^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 50	STF Kemim	TPR-X50	2173423	2006
MONITOR DN 50	STF Kemim	TPR-X50	2173423	2006
BLOCCO	STF Kemim	OS2		2006
FILTRO		FCL 2		
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO				
PILOTA REGOLATORE		P1000	P060026	
PILOTA MONITOR		P1000	P060030	

**COD.**

**Ubicazione Impianto**

**Tipo di Impianto**

Magliato   
Antenna

**Pressioni**

P. monte  bar  
P. valle  mbar

**Data**

**Diametri**

Ingresso - DN   
Uscita - DN

Valv. Intercettazione generale

---

**Portata nominale - Q nom**  Stmc/h

**1^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 50	STF Kemim	TPR-X50	2173417	2006
MONITOR DN 50	STF Kemim	TPR-X50	2173417	2006
BLOCCO	STF Kemim	OS2		2006
FILTRO		FCL 2		
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO DN 25		VSP- 301	0600156	
PILOTA REGOLATORE		P1000	P060024	
PILOTA MONITOR		P1000	P060028	

**2^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 50	STF Kemim	TPR-X50	2173422	2006
MONITOR DN 50	STF Kemim	TPR-X50	2173422	2006
BLOCCO	STF Kemim	OS2		2006
FILTRO		FCL 2		
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO				
PILOTA REGOLATORE		P1000	P060025	
PILOTA MONITOR		P1000	P060029	

**COD.**

**Ubicazione Impianto**

Magliato   
Antenna

**Pressioni**  
P. monte  bar  
P. valle  mbar

**Data**

**Diametri**  
Ingresso - DN   
Uscita - DN

Valv. Intercettazione generale

---

**Portata nominale - Q nom**  Stmc/h

**1^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 50	STF Kemim	TPR-X50	2172412	2006
MONITOR DN 50	STF Kemim	TPR-X50	2172412	2006
BLOCCO	STF Kemim	OS2		2006
FILTRO		FCL 2		
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO DN 25		VSP- 301	0600148	
PILOTA REGOLATORE		P1000	P060013	
PILOTA MONITOR		P1000	P060017	

**2^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 50	STF Kemim	TPR-X50	2172414	2006
MONITOR DN 50	STF Kemim	TPR-X50	2172414	2006
BLOCCO	STF Kemim	OS2		2006
FILTRO		FCL 2		
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO				
PILOTA REGOLATORE		P1000	P060015	
PILOTA MONITOR		P1000	P060019	

**COD.**

**Ubicazione Impianto**

**Tipo di Impianto**

Magliato   
Antenna

MATR. 06-0609-07

**Pressioni**

P. monte  bar  
P. valle  mbar

**Data**

**Diametri**

Ingresso - DN   
Uscita - DN

Valv. Intercettazione  
generale

---

**Portata nominale - Q nom**  Stmc/h

**1^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 50	STF Kemim	TPR-X50	2172411	2006
MONITOR DN 50	STF Kemim	TPR-X50	2172411	2006
BLOCCO	STF Kemim	OS2		2006
FILTRO		FCL 2		
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO DN 25		VSP- 301	0600149	
PILOTA REGOLATORE		P1000	P060012	
PILOTA MONITOR		P1000	P060016	

**2^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 50	STF Kemim	TPR-X50	2172413	2006
MONITOR DN 50	STF Kemim	TPR-X50	2172413	2006
BLOCCO	STF Kemim	OS2		2006
FILTRO		FCL 2		
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO				
PILOTA REGOLATORE		P1000	P060014	
PILOTA MONITOR		P1000	P060018	

**COD.**

**Ubicazione Impianto**

Magliato   
Antenna

Matr. 06-0615-07

**Pressioni**

P. monte  bar  
P. valle  mbar

**Data**

**Diametri**

Ingresso - DN   
Uscita - DN

Valv. Intercettazione generale

---

**Portata nominale - Q nom**  Stmc/h

**1^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 50	STF Kemim	TPR-X50	2173418	2007
MONITOR DN 50	STF Kemim	TPR-X50	2173418	2007
BLOCCO	STF Kemim	OS2		2007
FILTRO		FCL 2		
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO DN 25		VSP- 301	0600188	
PILOTA REGOLATORE		P1000	P060033	
PILOTA MONITOR		P1000	P060039	

**2^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 50	STF Kemim	TPR-X50	2173424	2007
MONITOR DN 50	STF Kemim	TPR-X50	2173424	2007
BLOCCO	STF Kemim	OS2		2007
FILTRO		FCL 2		
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO				
PILOTA REGOLATORE		P1000	P060032	
PILOTA MONITOR		P1000	P060034	

**COD.**

**Ubicazione Impianto**

**Tipo di Impianto**

Magliato   
Antenna

**Pressioni**

P. monte  bar  
P. valle  bar

**Data**

**Diametri**

Ingresso - DN   
Uscita - DN

Valv. Intercettazione generale

---

**Portata nominale - Q nom**  Stmc/h

**1^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 80	FIORENTINI	REVAL 182	4186	1983
MONITOR				
BLOCCO				
FILTRO				
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO				
PILOTA REGOLATORE + PRERIDUTTORE	FIORENTINI	204/A + R14/A/S		
PILOTA MONITOR				

**2^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 80	FIORENTINI	REVAL 182	4106	1983
MONITOR				
BLOCCO				
FILTRO				
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO				
PILOTA REGOLATORE + PRERIDUTTORE	FIORENTINI	204/A + R14/A/S		
PILOTA MONITOR				

**COD.**

**Ubicazione Impianto**

**Tipo di Impianto**

Magliato   
Antenna

**Pressioni**

P. monte  bar  
P. valle  mbar

**Data**

**Diametri**

Ingresso - DN   
Uscita - DN

Valv. Intercettazione generale

---

**Portata nominale - Q nom**  Stmc/h

**1^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 40	TECNOFLUID	RBE 3210	5784	1991
MONITOR DN 40	SCHLUMBERGER	RBE 3211	4859	1991
BLOCCO INCORPORATO				
FILTRO		F 0,5		
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO DN 25	TORMENE	VSM	R2620	
PILOTA REGOLATORE				
PILOTA MONITOR				

**2^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 40	TECNOFLUID	RBE 3270	5783	1991
MONITOR DN 40	SCHLUMBERGER	RBE 3211	4858	1991
BLOCCO INCORPORATO				
FILTRO		F 0,5		
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO				
PILOTA REGOLATORE				
PILOTA MONITOR				

**COD.****49.07.1600.2****Ubicazione Impianto****Viale Felice Fontana/ Via  
Montepalma  
(Circonvallazione)**Magliato  
Antenna

x

Matr. 06-0613-07

**Pressioni**P. monte  
P. valle

1,5 - 5	bar
22	mbar

**Data**


**Diametri**Ingresso - DN  
Uscita - DN

80
150

Valv. Intercettazione  
generale

--

**Portata nominale - Q nom**

1600

Stmc/h

**1^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 50	STF Kemim	TPR-X50	2173431	2007
MONITOR DN 50	STF Kemim	TPR-X50	2173431	2007
BLOCCO	STF Kemim	OS2		2007
FILTRO		FCL 2		
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO DN 25		VSP- 301		
PILOTA REGOLATORE		P1000	P070063	
PILOTA MONITOR		P1000		

**2^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 50	STF Kemim	TPR-X50	2173438	2007
MONITOR DN 50	STF Kemim	TPR-X50	2173438	2007
BLOCCO	STF Kemim	OS2		2007
FILTRO		FCL 2		
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO				
PILOTA REGOLATORE		P1000	P070066	
PILOTA MONITOR		P1000		

**COD.****50.07.1600.2****Ubicazione Impianto****Via Vigo Leonardo (Monte Po)**

Magliato

Antenna

x

Matr. 06-0614-07

**Pressioni**

P. monte

P. valle

1,5 - 5
22

bar

mbar

**Data**


**Diametri**

Ingresso - DN

Uscita - DN

80
150

Valv. Intercettazione generale

--

**Portata nominale - Q nom**

1600

Stmc/h

**1^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 50	STF Kemim	TPR-X50	2173427	2006
MONITOR DN 50	STF Kemim	TPR-X50	2173427	2006
BLOCCO	STF Kemim	OS2		2006
FILTRO		FCL 2		
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO DN 25		VSP- 301		
PILOTA REGOLATORE		P1000	P060037	
PILOTA MONITOR		P1000	P060047	

**2^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 50	STF Kemim	TPR-X50	2173433	2006
MONITOR DN 50	STF Kemim	TPR-X50	2173433	2006
BLOCCO	STF Kemim	OS2		2006
FILTRO		FCL 2		
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO				
PILOTA REGOLATORE		P1000	P060049	
PILOTA MONITOR		P1000	P060041	

**COD.**

**Ubicazione Impianto**

Magliato  
Antenna

x

Matr. 06-0612-07

**Pressioni**

P. monte  
P. valle

1,5 - 5
22

bar  
mbar

**Data**


**Diametri**

Ingresso - DN  
Uscita - DN

80
150

Valv. Intercettazione  
generale

--

**Portata nominale - Q nom**  Stmc/h

**1^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 50	STF Kemim	TPR-X50	2173432	2007
MONITOR DN 50	STF Kemim	TPR-X50	2173432	2007
BLOCCO	STF Kemim	OS2		2007
FILTRO		FCL 2		
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO DN 25		VSP- 301	0700201	
PILOTA REGOLATORE		P1000	P070054	
PILOTA MONITOR		P1000	P070065	

**2^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 50	STF Kemim	TPR-X50	2173437	2007
MONITOR DN 50	STF Kemim	TPR-X50	2173437	2007
BLOCCO	STF Kemim	OS2		2007
FILTRO		FCL 2		
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO				
PILOTA REGOLATORE		P1000	P070057	
PILOTA MONITOR		P1000	P070064	

COD.

Ubicazione Impianto

Matr. 06-0610-07

Magliato   
Antenna

**Pressioni**

P. monte  bar  
P. valle  mbar

**Data**

**Diametri**

Ingresso - DN   
Uscita - DN

Valv. Intercettazione generale

Portata nominale - Q nom  Stmc/h

**1^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 50	STF Kemim	TPR-X50	2173429	2007
MONITOR DN 50	STF Kemim	TPR-X50	2173429	2007
BLOCCO	STF Kemim	OS2		2007
FILTRO DN 50		FCL 2		
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO DN 25	STF Kemim	VSP- 3001	0700217	2007
PILOTA REGOLATORE		P1000	070051	
PILOTA MONITOR		P1000	070059	

**2^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 50	STF Kemim	TPR-X50	2173436	2007
MONITOR DN 50	STF Kemim	TPR-X50	2173436	2007
BLOCCO	STF Kemim	OS2		2007
FILTRO		FCL 2		
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO				
PILOTA REGOLATORE		P1000	070057	
PILOTA MONITOR		P1000	070062	

COD.

Ubicazione Impianto

MATR. 03667737

**Tipo di Impianto**

Magliato   
Antenna

**Pressioni**

P. monte  bar  
P. valle  mbar

**Data**

**Diametri**

Ingresso - DN   
Uscita - DN

Valv. Intercettazione generale

---

Portata nominale - Q nom  Stmc/h

**1^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 65	FIorentini	TERVAL	201303415198	2013
MONITOR INCORPORATO				
BLOCCO	FIorentini	VB/31	201303415201	2013
FILTRO DN 150		HFB-3	497	2013
ACCELERATORE	FIorentini	V25	201303415202	2013
VALV. SFIATO DN 25		VS AM 65BP	201303415191	
PILOTA REGOLATORE	FIorentini	301A+AR100	201303415199	
PILOTA MONITOR	FIorentini	201/A+R31/A	201303415200	

**2^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 65	FIorentini	TERVAL	201303415193	2013
MONITOR INCORPORATO				
BLOCCO	FIorentini	VB/31	201303415196	2013
FILTRO DN 150		HFB-3	497	2013
ACCELERATORE	FIorentini	V25	20130341597	2013
VALV. SFIATO DN 25				
PILOTA REGOLATORE	FIorentini	301A+AR100	201303415194	
PILOTA MONITOR	FIorentini	201/A+R31/A	201303415195	

**N.B. PRESENZA MINI-BARILOTTO ODORIZZANTE**

**COD.**

**Ubicazione Impianto**

Magliato   
Antenna

MATR. 02-0215-02

**Pressioni**

P. monte  bar  
P. valle  mbar

**Data**

**Diametri**

Ingresso - DN   
Uscita - DN

Valv. Intercettazione generale

---

---

**Portata nominale - Q nom**  Stmc/h

**1^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 32	STF KEMIM	IPR-X300	2154074	2002
MONITOR DN 32	STF KEMIM	IPR-X300	2154073	2002
BLOCCO	STF KEMIM	OS4		2002
FILTRO DN 40		FCS 0,5	0020232	
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO DN 25				
PILOTA REGOLATORE				
PILOTA MONITOR				

**2^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 32	STF KEMIM	IPR-X300	2154076	2002
MONITOR DN 32	STF KEMIM	IPR-X300	2154075	2002
BLOCCO	STF KEMIM	OS4		2002
FILTRO		FCS 0,5	0020231	
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO				
PILOTA REGOLATORE				
PILOTA MONITOR				

**COD.**

**Ubicazione Impianto**

Magliato   
Antenna

MATR. 06-0633-10

**Pressioni**

P. monte  bar  
P. valle  mbar

**Data**

**Diametri**

Ingresso - DN   
Uscita - DN

Valv. Intercettazione generale

---

**Portata nominale - Q nom**  Stmc/h

**1^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 50	STF Kemim	TPR-X50	2173435	2007
MONITOR DN 50	STF Kemim	TPR-X50	2173435	2007
BLOCCO	STF Kemim	OS2		2007
FILTRO		FCL 2	07-0664-03	2007
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO DN 25		VSP- 301	0700199	
PILOTA REGOLATORE		P1000	P070055	2007
PILOTA MONITOR		P1000	P070060	2007

**2^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 50	STF Kemim	TPR-X50	2173430	2007
MONITOR DN 50	STF Kemim	TPR-X50	2173430	2007
BLOCCO	STF Kemim	OS2		2007
FILTRO		FCL 2	07-0665-03	2007
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO				
PILOTA REGOLATORE		P1000	P070052	2007
PILOTA MONITOR		P1000	P070061	2007

**COD.**

**Ubicazione Impianto**

Magliato   
Antenna

MATR. GR-1311254

**Pressioni**

P. monte  bar  
P. valle  bar

**Data**

**Diametri**

Ingresso - DN   
Uscita - DN

Valv. Intercettazione generale

---

---

**Portata nominale - Q nom**  Stmc/h

**1^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 80	Itron-Regas	RBE 4630	3401317383	2013
MONITOR DN 80	Itron-Regas	RBE 4630	3401317383	2013
BLOCCO				
FILTRO DN 150		3 HP 4.0	4640	2013
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO DN 25		VS- 803	3401191642	
PILOTA REGOLATORE		513	3401317383	2013
PILOTA MONITOR		513	3401317383	2013

**2^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 80	Itron-Regas	RBE 4630	3401317382	2013
MONITOR DN 80	Itron-Regas	RBE 4630	3401317382	2013
BLOCCO				
FILTRO DN 150		3 HP 4.0	4640	2013
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO DN 25				
PILOTA REGOLATORE		513	3401317382	2013
PILOTA MONITOR		513	3401317382	2013

**COD.**

**Ubicazione Impianto**

Magliato   
Antenna

MATR. 06-0608-07

**Pressioni**

P. monte  bar  
P. valle  mbar

**Data**

**Diametri**

Ingresso - DN   
Uscita - DN

Valv. Intercettazione generale

---

**Portata nominale - Q nom**  Stmc/h

**1^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 50	STF Kemim	TPR-X50	2173426	2006
MONITOR DN 50	STF Kemim	TPR-X50	2173426	2006
BLOCCO	STF Kemim	OS2		2006
FILTRO		FCL 2	06-0599-09	
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO DN 25		VSP- 301	0600189	
PILOTA REGOLATORE		P1000	P060048	
PILOTA MONITOR		P1000	P060046	

**2^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 50	STF Kemim	TPR-X50	2173420	2006
MONITOR DN 50	STF Kemim	TPR-X50	2173420	2006
BLOCCO	STF Kemim	OS2		2006
FILTRO		FCL 2	06-0599-09	
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO				
PILOTA REGOLATORE		P1000	P060036	
PILOTA MONITOR		P1000	P060044	

COD.

Ubicazione Impianto

**Tipo di Impianto**

Magliato   
Antenna

**Pressioni**

P. monte  bar  
P. valle  mbar

**Data**

**Diametri**

Ingresso - DN   
Uscita - DN

Valv. Intercettazione generale

---

Portata nominale - Q nom  Stmc/h

**1^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 65	FIorentini	TERVAL	201303415214	2013
MONITOR INCORPORATO	FIorentini	TERVAL	201303415214	2013
BLOCCO	FIorentini	VB/31	2013033415217	2013
FILTRO DN 150		HFB-3		2013
ACCELERATORE	FIorentini	V25/PB	201303415218	2013
VALV. SFIATO DN 25	FIorentini	VS AM 65BP	201303415212	2013
PILOTA REGOLATORE	FIorentini	301A+AR100	201303415215	2013
PILOTA MONITOR	FIorentini	201/A+R31/A	201303415216	2013

**2^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 65	FIorentini	TERVAL	201303415219	2013
MONITOR INCORPORATO	FIorentini	TERVAL	201303415219	2013
BLOCCO	FIorentini	VB/31	201303415222	2013
FILTRO DN 150		HFB-3		2013
ACCELERATORE	FIorentini	V25/BP	201303415223	2013
VALV. SFIATO DN 25				
PILOTA REGOLATORE	FIorentini	301A+AR100	201303415220	2013
PILOTA MONITOR	FIorentini	201/A+R31/A	201303415221	2013

**N.B. PRESENZA MINI-BARILOTTO ODORIZZANTE**

## Elenco Impianti di riduzione Industriale ( TOT. PUNTI N. 9 )

**COD.** 1.95.1500.2

**Ubicazione Impianto** Ospedale "Cannizzaro"  
(Prima Traversa Viale Angelo Vasta)

MATR. 5025  
Mod. 91123703

**Tipo di Impianto**  
Magliato   
Antenna x

**Pressioni**  
P. monte 1,5 - 5 bar  
P. valle 300 mbar

**Data**

**Diametri**  
Ingresso - DN 100  
Uscita - DN 150

Valv. Intercettazione generale

**Portata nominale - Q nom** 1500 Stmc/h

**1^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 80	SCHLUMBERGER	RBE 4021	TC393	1995
MONITOR				
BLOCCO INCORPORATO				
FILTRO	SCHLUMBERGER	F2	TC 391	
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO				
PILOTA REGOLATORE				
PILOTA MONITOR				

**2^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 80	SCHLUMBERGER	RBE 4021	TC394	1995
MONITOR				
BLOCCO INCORPORATO				
FILTRO	SCHLUMBERGER	F2	TC392	
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO DN 25	FIorentini	VS/AM 55 MP	VE035850033	2005
PILOTA REGOLATORE				
PILOTA MONITOR				

**MISURA**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
MISURATORE	ELKROGAS	G400	80033564	1996
CORRETTORE	I.G.S.-DATAFLOW	FLOWTI-T600	111162	2012

**COD.**

**Ubicazione Impianto**

MATR. 1082100500033

**Tipo di Impianto**  
Magliato   
Antenna

**Pressioni**  
P. monte  bar  
P. valle  mbar

**Data**

**Diametri**  
Ingresso - DN   
Uscita - DN

Valv. Intercettazione generale

**Portata nominale - Q nom**  Stmc/h

**1^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 50	STFKEMIM	IPRX600	2140066	2001
MONITOR DN 50	STFKEMIM	IPRX600	2140066	2001
BLOCCO	STFKEMIM	OS2		
FILTRO	STFKEMIM	FCS1 G1	10001	
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO				
PILOTA REGOLATORE				
PILOTA MONITOR				

**2^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 50	STFKEMIM	IPRX600	2140067	2001
MONITOR DN 50	STFKEMIM	IPRX600	2140067	2001
BLOCCO	STFKEMIM	OS2		
FILTRO	STFKEMIM	FCS1 G1	10101	
ACCELERATORE	STFKEMIM	VSP301	168	
VALV. SFIATO				
PILOTA REGOLATORE				
PILOTA MONITOR				

**MISURA**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
MISURATORE DN100	ELSTER	G250	800045521	2000
CORRETTORE	I.G.S.-DATAFLOW	FLOWTI-T600	11765	2012

**COD.**

**Ubicazione Impianto**

**Tipo di Impianto**

Magliato   
Antenna

**Pressioni**

P. monte  bar  
P. valle  mbar

**Data**

**Diametri**

Ingresso - DN   
Uscita - DN

Valv. Intercettazione generale

---

---

**Portata nominale - Q nom**  Stmc/h

**1^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 100	TARTARINI	MBN 100X200	055881	2001
MONITOR				
BLOCCO	TARTARINI	OS/66	Z082685	
FILTRO DN 150	REGAS	F 3	1012023	2001
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO				
PILOTA REGOLATORE				
PILOTA MONITOR				

**2^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 100	TARTARINI	MBN 100X200	055880	2001
MONITOR				
BLOCCO DN 150	TARTARINI	OS/66	Z081417	
FILTRO	REGAS	F3	1012024	2001
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO DN 25	TARTARINI	V/51	P010356	2001
PILOTA REGOLATORE				
PILOTA MONITOR				

**MISURA**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
CORRETTORE	I.G.S.-DATAFLOW	FLOWTI-T600	11764	2012
MISURATORE	ELSTER	G1600	83033287	2001

**COD.**

**Ubicazione Impianto**

MATR. 02/0253/09

**Tipo di Impianto**

Magliato   
Antenna

**Pressioni**

P. monte  bar  
P. valle  mbar

**Data**

**Diametri**

Ingresso - DN   
Uscita - DN

Valv. Intercettazione  
generale

---

**Portata nominale - Q nom**  Stmc/h

**1^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 80	STFKEMIM	RMI B80	2157944	2002
MONITOR				
BLOCCO INCORPORATO		OS 2		
FILTRO	CONS. METANO	HFB/2	861	2002
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO				
PILOTA REGOLATORE				
PILOTA MONITOR				

**2^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 80	STFKEMIM	RMI B80	2157947	2002
MONITOR				
BLOCCO INCORPORATO		OS 2		
FILTRO	CONS METANO	HFB/2	861	2002
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO DN 25	KEMIM	VSP-301	0200385	2002
PILOTA REGOLATORE				
PILOTA MONITOR				

**MISURA**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
CONTATORE	INSTROMET	G650	72552	2002
CORRETTORE	I.G.S.-DATAFLOW	FLOWTI-T600	10613	2012

**COD.**

**Ubicazione Impianto**

MATR. 2004NB0365

**Tipo di Impianto**

Magliato   
Antenna

**Pressioni**

P. monte  bar  
P. valle  mbar

**Data**

**Diametri**

Ingresso - DN   
Uscita - DN

Valv. Intercettazione generale

---

**Portata nominale - Q nom**  Stmc/h

**1^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 65	FIorentini	TERVAL	2004C00206	2004
MONITOR DN 65	FIorentini			
BLOCCO	FIorentini	VB/31	LO4413	2004
FILTRO DN 125	FIorentini	HFB/2,5	T40751	2004
ACCELERATORE	FIorentini	V25	R01549	2004
VALV. SFIATO				
PILOTA REGOLATORE	FIorentini	301/A - AR73	R01543	2004
PILOTA MONITOR	FIorentini	P90-RR40	R01545	

**2^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 65	FIorentini	TERVAL	2004C00207	2004
MONITOR DN 65	FIorentini			
BLOCCO	FIorentini	VB/31	L04414	2004
FILTRO	FIorentini	HFB/2,5	T40751	2004
ACCELERATORE	FIorentini	V25	R01550	2004
VALV. SFIATO DN 25	FIorentini	VS AM 55 BP		
PILOTA REGOLATORE	FIorentini	301/A - AR73	R01544	2004
PILOTA MONITOR	FIorentini	P90-RR40	R01596	

**MISURA**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
CONTATORE	ELSTER	G1000	83030072	2003
CORRETTORE	I.G.S.-DATAFLOW	FLOWTI-T600	111160	2012

**COD.**

**Ubicazione Impianto**

MATR. 1051052

**Tipo di Impianto**

Magliato   
Antenna

**Pressioni**

P. monte  bar  
P. valle  mbar

**Data**

**Diametri**

Ingresso - DN   
Uscita - DN

Valv. Intercettazione  
generale

---

---

**Portata nominale - Q nom**  Stmc/h

**1^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 50	ACTARIS	RBE4021	4957626003	2005
MONITOR				
BLOCCO INCORPORATO				
FILTRO		F2		
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO DN 25		VS 803/I		
PILOTA REGOLATORE				
PILOTA MONITOR				

**2^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 50	ACTARIS	RBE4021	4957626004	2005
MONITOR				
BLOCCO INCORPORATO				
FILTRO		F2		
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO				
PILOTA REGOLATORE				
PILOTA MONITOR				

**MISURA**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
CONTATORE	INSTROMET	G400	10501890	2005
CORRETTORE	I.G.S.-DATAFLOW	FLOWTI-T600	111161	2012

**COD.**

**Ubicazione Impianto**

**Tipo di Impianto**

Magliato   
Antenna

**Pressioni**

P. monte  bar  
P. valle  mbar

**Data**

**Diametri**

Ingresso - DN   
Uscita - DN

Valv. Intercettazione  
generale

---

**Portata nominale - Q nom**  Stmc/h

**1^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 80	STF KEMIM	RMI - B80	2172080	2005
MONITOR DN 80				
BLOCCO INCORPORATO	STF KEMIM	OS 2		
FILTRO DN 100	STF KEMIM	FCS 2		
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO DN 25		VSP - 301	0500096	2005
PILOTA REGOLATORE				
PILOTA MONITOR				

**2^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE	STF KEMIM	RMI - B80	2172079	2005
MONITOR DN 80				
BLOCCO INCORPORATO	STF KEMIM	OS 2		
FILTRO DN 100	STF KEMIM	FCS 2		
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO				
PILOTA REGOLATORE				
PILOTA MONITOR				

**MISURA**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
CONTATORE	INSTROMET	G400	10504103	2005
CORRETTORE	FIorentNI	EXPLORER FT	07N2641	2007

**COD.**

**Ubicazione Impianto**

**Tipo di Impianto**

Magliato   
Antenna

**Pressioni**

P. monte  bar  
P. valle  mbar

**Data**

**Diametri**

Ingresso - DN   
Uscita - DN

Valv. Intercettazione generale

**Portata nominale - Q nom**  Stmc/h

**1^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 50	FIorentini	NORVAL/G	201102177363	2012
MONITOR DN 50	FIorentini	NORVAL/G	201102177364	2012
BLOCCO INCORPORATO	FIorentini	TRIPPING UNIT IN	201102177367	2012
FILTRO		500 A	02177373	
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO DN 25	FIorentini	VS/AM 65 MP	201101587325	2012
PILOTA REGOLATORE				
PILOTA MONITOR				

**2^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN50	FIorentini	NORVAL/G	201102177368	2012
MONITOR DN 50	FIorentini	NORVAL/G	201102177369	2012
BLOCCO INCORPORATO	FIorentini	TRIPPING UNIT IN	201102177372	2012
FILTRO				
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO				
PILOTA REGOLATORE				
PILOTA MONITOR				

**MISURA**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
CONTATORE	METRIX	CGT G400 DN100	340555	2011
CORRETTORE	METER ITALIA		MIT0030008923449	2012

**COD.**

**Ubicazione Impianto**

**Tipo di Impianto**  
Magliato   
Antenna

**Pressioni**  
P. monte  bar  
P. valle  mbar  
**Data**

**Diametri**  
Ingresso - DN   
Uscita - DN

Valv. Intercettazione generale

---

**Portata nominale - Q nom**  Stmc/h

**1^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE DN 150	FIorentini	NORVAL/G	201609368229	2017
MONITOR DN 150	FIorentini	NORVAL/G	201609368230	2017
BLOCCO INCORPORATO	FIorentini	SN-91	201609368233	2017
FILTRO DN 150	FIorentini	HFB/4	201609368223	2017
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO DN 25	FIorentini	VS-AM 65 TR	201609368234	2017
PILOTA REGOLATORE				
PILOTA MONITOR				

**2^ Linea**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
REGOLATORE	FIorentini	NORVAL/G	201609368224	2017
MONITOR DN 150	FIorentini	NORVAL/G	201609368225	2017
BLOCCO INCORPORATO	FIorentini	SN-91	201609368228	2017
FILTRO DN 150	FIorentini	HFB/4	201609368222	2017
ACCELERATORE				
VALV. SFIATO	FIorentini	VS-AM 65 TR	201609368234	2017
PILOTA REGOLATORE				
PILOTA MONITOR				

**MISURA**

Apparato	Marca	Modello	Matricola	Anno
CONTATORE	DRESSER	IMTM-CT G 1600 DN 250 PN 16	3170021	2017
CORRETTORE	FIorentini	EXPLORER PLUS	16L28531	2016